

**Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego****Państwowy Instytut Badawczy**

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356

www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cnbop.plSeria: **APROBATY TECHNICZNE****APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-09-0442/2015**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 wraz z późn. zmian.), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB, w Józefowie k/Otwocka, na wniosek firmy:

**Savi Technologie sp. z o.o. sp. k
Psary, ul. Wolności 20, 51-180 Wrocław**

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

**Stale urządzenia gaśnicze gazowe STILDE SI, 200 barów i 300 barów,
jedno- i wielostrefowe, na gazy obojętne: IG-01, typu SI-01; IG-100, typu SI-100;
IG-55, typu SI-55 oraz IG-541, typu SI-541**

produkowanego (dotyczy systemów typów: SI-01, SI-100, SI-55 oraz SI-541 wraz z ich podzespołami) przez: **Bettati Antincendio s.r.l, Via Disraeli, 8 42124 Reggio Emilia, Włochy**i instalowanego (dotyczy projektowania i montażu stałych urządzeń gaśniczych gazowych typów: SI-01, SI-100, SI-55 oraz SI-541) przez: **Savi Technologie sp. z o.o. sp. k., Psary, ul. Wolności 20, 51-180 Wrocław****Termin ważności**

od 30 kwietnia 2015 r.

do 29 kwietnia 2020 r.


Załącznik

Postanowienia ogólne i techniczne

Miejsce i data wydania aprobaty:

Józefów, 30 kwietnia 2015 r.



Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczeń

bryg. dr inż. Jacek Zboina

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-09-0442/2015 zawiera 68 stron. Dopuszcza się kopiowanie Aprobaty Technicznej w całości albo tylko pierwszej strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej-PIB.