

**Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy**

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cnbop.pl



Seria: APROBATY TECHNICZNE

**APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-10-0138/2009/2014/2016**

**Niniejsza Aprobata Techniczna CNBOP-PIB
stanowi przedłużenie Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-10-0138/2009/2014**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 wraz z późn. zmian.), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - PIB, w Józefowie k/Otwocka, na wniosek firmy:

**Savi Technologie Sp. z o.o. Sp.k
Psary, ul. Wolności 20, 51-180 Wrocław**

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

**Stałe urządzenia gaśnicze gazowe na chlorowcopochodne
węglowodorów: HFC 125, typu TA-100; HFC 227ea, typu TA-200
oraz FK-5-1-12, typu TA-1230, na ciśnienie 42 bary, jednostrefowe**

produkowanego i kompletowanego (dotyczy systemów typu TA-100, typu TA-200 oraz typu TA-1230 wraz z ich głównymi podzespołami) oraz instalowanego (dotyczy projektowania i montażu stałych urządzeń gaśniczych gazowych typu TA-100, typu TA-200 oraz typu TA-1230) przez: **Savi Technologie Sp. z o.o. Sp. k.,
Psary, ul. Wolności 20, 51-180 Wrocław**

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach określonych w załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Termin ważności:

od 7 czerwca 2016 r.

do 6 czerwca 2021 r.

Załącznik:

Postanowienia ogólne i techniczne



Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczeń


bryg. dr inż. Jacek Zboina

Miejsce i data wydania aprobaty: Józefów, 7 czerwca 2016 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-10-0138/2009/2014/2016 zawiera 84 strony. Dopuszcza się kopiowanie Aprobaty Technicznej w całości albo tylko pierwszej strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej-PIB

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-10-0138/2009/2014/2016, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.