

**Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
Państwowy Instytut Badawczy**

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka  
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356  
[www.cnbop.pl](http://www.cnbop.pl) e-mail: [cnbop@cnbop.pl](mailto:cnbop@cnbop.pl)



**Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE**

**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB  
CNBOP-PIB-KOT-2020/0200-1004 wydanie 1**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968), w wyniku postępowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej, dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie k/Otwocka, na wniosek firmy:

**Savi Technologie sp. z o.o. sp. k  
Psary, ul. Wolności 20  
51-180 Wrocław**

stwierdza się pozytywną ocenę właściwości użytkowych do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego pod nazwą:

**Zestawy gaśnicze gazowe STILDE SI i STILDE SW, na gazy obojętne:  
IG-100, typu STILDE SI-100 i typu STILDE SW-100;  
IG-01, typu STILDE SI-01 i typu STILDE SW-01;  
IG-55, typu STILDE SI-55 i typu STILDE SW-55;  
IG-541, typu STILDE SI-541 i typu STILDE SW-541;  
200 bar i 300 bar, jedno- i wielostrefowe**

produkowanego (dotyczy zestawów gaśniczych gazowych STILDE SI i STILDE SW wraz z ich podzespołami) przez:

**Bettati Antincendio s.r.l. Via Disraeli 8 42124 Reggio Emilia, Włochy**

i instalowanego (dotyczy projektowania i montażu instalacji gaśniczych gazowych STILDE SI i STILDE SW) przez:

**Savi Technologie sp. z o.o. sp.k, Psary ul. Wolności 20, 51-180 Wrocław.**

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach określonych w załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

od 8 czerwca 2020 r.  
do 7 czerwca 2025 r.

**Załącznik:**

Postanowienia ogólne i techniczne



Z-ca Dyrektora  
ds. certyfikacji i dopuszczeń

*Zbno*  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, 8 czerwca 2020 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0200-1004 wydanie 1 zawiera 112 stron. Dopuszcza się kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej w całości albo tylko pierwszej strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej – Państwowym Instytutem Badawczym.

*Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0200-1004 wydanie 1, wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.*