

**Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
Państwowy Instytut Badawczy**

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356

[www.cnbop.pl](http://www.cnbop.pl) e-mail: [cnbop@cnbop.pl](mailto:cnbop@cnbop.pl)



**Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE**

**KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB  
CNBOP-PIB-KOT-2018/2023/0036-1004 wydanie 2**

**Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastąpienie Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/2023/0036-1004 wydanie 1**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968), w wyniku postępowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej, dokonanej w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie k/Otwocka, na wniosek firmy:

**Savi Technologie Sp. z o.o.  
Psary, ul. Wolności 20, 51-180 Wrocław**

stwierdza się pozytywną ocenę właściwości użytkowych do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego pod nazwą:

**Zestawy gaśnicze gazowe STILDE, 42, 50 i 70 bar,  
jedno- i wielostrefowe, na chlorowcopochodne węglowodorów HFC 227ea,  
typu SH-227 oraz FK-5-1-12, typu SK-12**

produkowanego (dotyczy zestawów gaśniczych gazowych typu SH-227 oraz typu SK-12 wraz z ich podzespołami) przez:

**Bettati Antincendio s.r.l,  
Via Disraeli, 8 42124 Reggio Emilia, Włochy**

i instalowanego (dotyczy projektowania i montażu instalacji gaśniczych gazowych SH-227 oraz SK-12) przez:

**Savi Technologie Sp. z o.o.  
Psary, ul. Wolności 20, 51-180 Wrocław**

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach określonych w załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

**Termin ważności:**

od 21 sierpnia 2023 r.  
do 20 sierpnia 2028 r.



Dyrektor CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

**Załącznik:**

Postanowienia ogólne i techniczne

Józefów, 7 lipca 2023 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/2023/0036-1004 wydanie 2 zawiera 69 stron. Dopuszcza się kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w całości. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym.